nukleon
Ptáčov 73, 674 01 Třebíč

Výkonové charakteristiky HPBW 72

Výkonové charakteristiky

Q [kW]		*teplota venkovního vzduchu [°C]*				
		-15	-7	2	7	12
výstupní teplota kondenzátor [°C]	35	23.2	27.5	32.6	0.0	0.0
	45	22.2	26.2	30.8	0.0	0.0
	55	21.2	24.8	29.0	0.0	0.0

Příkonové charakteristiky

P [kW]		*teplota venkovního vzduchu [°C]*				
		-15	-7	2	7	12
výstupní teplota kondenzátor [°C]	35	6.1	6.3	6.4	0.0	0.0
	45	7.1	7.4	7.7	0.0	0.0
	55	8.3	8.7	9.1	0.0	0.0

Topný faktor

COP		*teplota venkovního vzduchu [°C]*				
		-15	-7	2	7	12
výstupní teplota kondenzátor [°C]	35	3.8	4.4	5.1	########	########
	45	3.1	3.5	4.0	########	########
	55	2.6	2.8	3.2	########	########

Pozn. Rozdíl teplot na kondenzátoru 8 K.

Pozn. Celkový příkon tepelného čerpadla je součtem příkonu kompresoru, ventilátorů a je zde zahrnuto také odmrazování.

nukleon
Ptáčov 73, 674 01 Třebíč

Výkonové charakteristiky HPBW 72